

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie, t.j. do wskazanego poniżej budynku położonego w Warszawie przy ul. Potockiej 1.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Kod CPV: 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa.

I. WARUNKI TECHNICZNE:

1. Obiekt zasilany jest z węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku Zamawiającego przy ul. Potockiej 1 w Warszawie (pływalnia).
2. Węzeł ciepły stanowi własność Zamawiającego - od zaworów przyłącza w węźle ciepłym, a do zaworów w węźle nie jest własnością Zamawiającego.
3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła nie jest własnością Zamawiającego.
4. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: makieta węzła ciepłego.

II. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Grupa taryfowa – A3/B1/C3 | |
| 2. Planowane zużycie energii cieplnej | – 9000 GJ |
| 3. Moc cieplna na potrzeby ogrzewania | – 0,1050 MW |
| 4. Moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego | – 0,3320 MW |
| 1) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: | |
| a) Średnia | – 0,8530 MW |
| 2) Zamówiona łączna moc cieplna | – 1,2900 MW |
| 3) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy | – 16,10 m ³ /h |
| 4) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata | – 16,40 m ³ |

III. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

1. Rok budowy – 1999
2. Powierzchni całkowita budynku – 6700 m²
3. Kubatura budynku – 31 505 m³
4. Temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania - 88/55 C⁰

Starszy Inspektor
ds. kancelaryjno-biurowych
Weronika Żubrowska
Weronika Żubrowska

0