



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ
Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa, tel. 22 832 46 00, 22 832 45 50, faks 22 832 45 55
e-mail: osir@osir-zoliborz.waw.pl, www.osir-zoliborz.waw.pl



ZP-2/OSIR/2020

Warszawa, dnia 19 czerwca 2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **„Modernizacja pokrycia dachu i jego izolacji termicznej w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W myśl art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek, dotyczący przedmiotowego postępowania, na który udziela się odpowiedzi o następującej treści:

„W nawiązaniu do przetargu na remont dachu proszę o podanie nazwy materiału i producenta żywicy którymi są pokryte blachy trapezowe nad dachami pływalni i części biurowej oraz kiedy te powłoki były nakładane”.

Odpowiedź:

Blacha trapezowa dachu pływalni została pokryta żywicą poliuretanową DuroDACH ST w listopadzie 2018 roku. Dystrybutorem żywicy jest firma HTH-Novotech Sp. z o.o. z Katowic.

Natomiast blacha trapezowa w części biurowej została pokryta dwukrotnie:

- żywicą poliuretanową DuroDach ST w listopadzie 2018 r. (pierwszą warstwą),
- żywicą ALSAN 770 tx w grudniu 2018 r. (drugą warstwą).

Producentem żywicy ALSAN jest firma Soprema Polska z Błonia.

p.o. Dyrektora

Michał Szpakiewicz

(podpis Kierownika Zamawiającego)